



ЈП „Национални парк Фрушка гора“  
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија  
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662  
[www.npfruskagora.co.rs](http://www.npfruskagora.co.rs)  
e-mail: [office@npfruskagora.rs](mailto:office@npfruskagora.rs)  
Број: 319-1  
Дана: 19.02.2020. године



Јавна набавка мале вредности, број: 6-4-МНУ-У/20, услуге израде аката, по партијама:

- Партија 1: Израда акта Плана заштите од пожара ЈП „Национални парк Фрушка гора“, за период од 2020-2029;
- Партија 2: Услуга уградње противпожарног аларма.

На Позив и конкурсну документацију за наведену јавну набавку, потенцијални понуђач је упутио питања:

Molim Vas da nam pojasnite sledeće:

1. U okviru Partije 2 traži se povezivanje centrale za dojavu požara sa postojećim javljačima požara i drugim elementima sistema. Da li to znači da su svi postojeći periferni elementi sistema već međusobno povezani i da je potrebno samo ih povezati na centralnu jedinicu?
2. Koji je tip i proizvođač postojećih javljača požara? Da li su javljači adresabilni ili konvencionalni?
3. Da li postoji centrala? Ako postoji, koji je tip i proizvođač centrale?
4. Za povezivanje i puštanje u rad sistema za dojavu požara, neophodna je posebna dozvolu nadležnog organa, odnosno odgovarajuće ovlašćenje/licenca od MUP-a izdata na pravno lice (tzv. Licenca B2), a po Zakonu o zaštiti od požara, te Vas molimo da u skladu s tim korigujete конкурсну документацију тако што ћете navesti da je i za Partiju 2 potrebno da ponuđač poseduje odgovarajuću posebnu dozvolu nadležnog organa.

У складу са чланом 63.став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац даје одговоре:

1. Да, сви постојећи периферни елементи су повезани и инсталација је довучена до места централе.
2. Оптички детектор SLR-E3N HOCHIKI  
Оптички детектор MKII- OP ZETA  
Ручни детектор CCP-E HOCHIKI  
Сирена конвенционална BE-SDB HOCHIKI
3. Централа која је била прикључена PARADOX MATRIX 2000
4. Потребно је да поседује одговарајућу дозволу надлежног органа у складу са Законом о заштити од пожара, Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара (лиценца Б2, издата од стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације).

У складу са постављеним питањима, уз уважавање разлога потенцијалних понуђача, Наручилац, у складу са чланом 63. став 5, Закона о јавним набавкама, врши измене и допуне Конкурсне документације. Рок за подношење понуда је 26.02.2020. године, до 09.00 часова.

Председник Комисије:

дипл.правник Дарко Сурла